

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-22-54
о назначении административного наказания

1780 17005416247

Регистрационный индекс ПД

« 16 » февраля 2016 года

Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления)

Я, государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Курицын Денис Александрович
(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в 15 часов 30 минут « 16 » февраля 2016 года
(указывается время и дата рассмотрения)

по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-22-54, составленный « 16 » февраля 2016 года государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Курицыным Д.А.
(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица
(указывается должностное лицо или гражданин)

в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя отчество: Жариков Михаил Васильевич.
2. Дата и место рождения: 21.07.1990 года, г. Нальчик
3. Адрес места регистрации: СПб, ул. Пограничника Гарькавого, д. 20, к. 3, кв. 1
4. Место работы, учебы: ООО «УК «Комсервис»
5. Занимаемая должность, заработная плата: Управляющий, 18 000 руб.
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серия 8310 № 028200, выдан отделом 2 УФМС России по Кабардино-балкарской республике в городе Нальчике, 24.07.2010 года.
7. Семейное положение: холост, несовершеннолетних детей нет.
8. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: не привлекался.

Материалами установлено, что

16.02.2016 в 15 час 00 мин при составлении акта проверки по результатам проведенной на основании распоряжения начальника ОНД Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № 2-22-67 от 04.02.2016 внеплановой выездной проверки в отношении многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 56, к. 1, правообладателем которого является ООО «УК «Комсервис», управляющий ООО «УК «Комсервис» Жариков М. В допустил нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Не обеспечено исправное состояние системы и средств противопожарной защиты объекта (установки системы противодымной защиты) в 1 парадной п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 2 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130-2013, П. 7.2ППР в РФ, п. 61.

2. Не обеспечено исправное состояние системы и средств противопожарной защиты объекта (установки системы противодымной защиты) в 2 парадной п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 2 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130-2013, П. 7.2ППР в РФ, п. 61

3. Не обеспечено исправное состояние системы и средств противопожарной защиты объекта (установки системы противодымной защиты) в 3 парадной п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 2 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130-2013, П. 7.2ППР в РФ, п. 61

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России – раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

